



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА**  
**ПОРЕСКА УПРАВА**  
**Комисија за јавну набавку**  
**Број: 200-404-01-00143/2018-K0134**  
**Дана: 06.08.2018. године**  
**НОВИ САД**

**ПРЕДМЕТ:** Појашњење конкурсне документације за јавну набавку радова на реконструкцији електроинсталације са испоруком и уградњом система за дојаву пожара у објекту Пореске управе Филијале Сремска Митровица

На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, дајемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку радова на реконструкцији електроинсталације са испоруком и уградњом система за дојаву пожара у објекту Пореске управе Филијале Сремска Митровица, ЈН 18/2018.

**1. Питање:**

У делу 1.3, на страни 6/65: МУП издаје лиценцу за извођење посебних система и мера заштите од пожара, али не издаје потврде и уверења.

**Одговор:**

Чланом 38. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник Републике Србије", бр. 111/09 и 20/15) наведено је, поред осталог, је да привредно друштво, односно друго правно лице поред осталог да има запослена лица са лиценцом за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара.

У складу са наведеним, наручилац је, као један од додатних услова тражио да, понуђач мора да има минимум једно радно ангажовано лице које поседује лиценцу за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара.

У члану 89. Закона о заштити од пожара поред осталог наведено је, да се до почетка примене подзаконских прописа из става 2. овог члана примењују се одредбе важећих подзаконских прописа које нису у супротности са одредбама овог закона, из тог разлога наручилац је навео да се до почетка примене подзаконских прописа у вези са издавањем лиценци за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара, могу доставити потврда, уверење и сл. за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара.

**2. Питање:**

У делу XVIII Прилог- предмер радова, страна 58 од 65 ставке од 10 до 15, у питању су резервне светилке. Нема описа резервних светилки, понуђачу није јасно ста да понуди. Молимо дати детаљно карактеристике тражених светилки.

**Одговор:**

У питању су светилке које су дефинисане претходним позиција, а овим позицијама се траже светилке које се неће уграђивати, већ ће бити испоручене кориснику да служе као заменске у току експлоатације.

Резервна светилка С1 је светилка из позиције 1, дела 3 Инсталације осветљења и прикључница, резервна светилка S2 је светилка из позиције 2 истог дела, итд.

### **3. Питање:**

Ставка 16 није коректна, молим за промену да се дефинисе колико тачно светиљки је потребно као резерва од сваког типа.

### **Одговор:**

Тачан број светиљки је дефинисан појединим позицијама предмера, део 3 Инсталације осветљења и утичница. Овом позицијом се тражи набавка и испорука сијалица које ће бити достављене кориснику, како би могао да их мења како која буде прегорела. Број резервних сијалица које треба испоручити је 20% од броја сијалица које ће бити уграђене.

### **4. Питање:**

Ставка 7 недостаје детаљнији опис рефлектора и текст у наставку ставке

### **Одговор:**

Позиција треба да гласи: "Монтажа рефлекторске светиљке, у заштити IP65, са МХ сијалицом снаге 70W еквивалентна типу Petridis MACH 5 WAY 1x 70W HIT-CE или еквивалент."

### **5. Питање:**

Ставка 7 "парапетни развод " молим за тип и карактеристике истог како бисмо понудили адекватан производ.


### **Одговор:**

Релевантне карактеристике су наведене у позицији. Одговара било који тип произвођача наведених у преамбули дела 3 Инсталација осветљења и утичница, а који поседује наведене карактеристике. На пример Legrand DLP 65x150 или одговарајући.

Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама понуђачи могу тражити додатна појашњења - информације **најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.**

За све нејасноће и појашњења молимо да се обратите писаним путем на адресу Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16, канцеларија бр. 31 - приземље, или путем факса на број 021/557-833, са назнаком о којој јавној набавци се ради. **Тражење додатних информација - појашњења телефоном ниу дозвољена.**

За комисију за јавну набавку



Александар Годорчески