



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

Централа
Број: 404-01-00180/2017-J0119
Датум: 13.06.2017. године
Београд

ПРЕДМЕТ: Додатна појашњења у вези са припремањем понуде
за јавну набавку број: ЈН 17А/2017, број појашњења (2)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) у поступку јавне набавке услуге – одржавање стабилних инсталација за дојаву пожара, клапни отпорних на пожар, хидрантске мреже и апарата за гашење пожара, за потребе Пореске управе-Централе, број: ЈН 17А/2016, покренуте у отвореном поступку јавне набавке, по позиву објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 01.06.2017. године, заинтересовано лице је 12.06.2017. године електронским путем затражило од Наручиоца појашњења у вези са припремањем понуде и то:

Питање: „Сагласно Закону о јавним набавкама члан 63. тачка (2) молимо да нам дате додатно појашњење ради припреме прихватљиве понуде у поступку јавне набавке Одржавање стабилних инсталација за дојаву пожара, клапни отпорних на пожар, хидрантске мреже и апарата за гашење пожара за потребе Пореске управе – Централе ЈН број 17А/2016.

На Порталу јавних набавки објавили сте дана 07.06.2017. године одговор на питање потенцијалног понуђача. Као додатни услов прописали сте сертификат SRPS ISO/IEC 17025:2006.

У обиму акредитације поред опреме која је предмет услуга према техничкој спецификацији навели сте да акредитација обухвата ХИДРАУЛИЧНА, ГУМЕНА И ПЛАСТИЧНА ЦРЕВА.

Према опису предмета јавне набавке, техничким спецификацијама, измењеној конкурсној документацији као предмет испитивања нигде нису наведена нити се испитују ХИДРАУЛИЧНА, ГУМЕНА И ПЛАСТИЧНА ЦРЕВА.

Овај додатни услов у обиму акредитације не стоји у логичној вези са предметом јавне набавке. У супротности је са чланом 10,12 и 61. Закона о јавним набавкама. Тражи се услов изван предмета јавне набавке који је дискриминаторског карактера. Молимо да ову примедбу и ово указивање сагласно Закону о јавним набавкама (члан 63. други став) прихватите као уочени недостатак и неправилност у конкурсној документацији и исте отклоните јер се у супротном стичу услови из члана 149 став три закона о јавним набавкама.

У измењеном позиву за подношење понуда од 09.06.2017. године укупан збир пондера по Ц1 и Ц2 је 95 што је мање од 100.

У спецификацији услуга после постављеног питања избачена је (недостаје) обука запослених радника. Да ли то значи да на годишњем нивоу неће бити потребе за обавезном обуком запослених који заснивају радни однос.

Молимо да број пондера правилно распоредите по критеријумима за вредновање да укупан збир по свим критеријумима буде 100 и да прецизно наведете елементе критеријума за пондерисање. Молимо да усагласите услове из позива и конкурсне документације.”

Одговор:

1) У додатним појашњењима у вези са припремањем понуде објављеним на Порталу јавних набавки 07.06.2017. године у одговору на питање да ли у обиму акредитације лабораторије понуђач мора имати овлашћење за испитивање „S“ апарата, CO2 апарата и хидрантских црева“ грешком је наведено да се у обиму акредитације лабораторије подразумева испитивање притиском опреме под притиском, и ставка за испитивање хидрауличних, гумених и пластичних црева.

Овим информацијама наручилац појашњава да се у обиму акредитације лабораторије подразумева испитивање притиском опреме под притиском и то:

- челичне бешавне боце запремине 0,5 l до 150 l, намењене за компримоване, течне и под притиском растворене гасове,
- ручни и превозни апарати за гашење пожара,
- ватрогасна црева (потисна танка црева).

2) У Измени позива за подношење позива која је објављена на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца, 09.06.2017. године, техничком (дактило) грешком је наведено за елемент критеријума Ц2 - цена ефективног – радионичког сата: 15 пондера, а треба да гласи: 20 пондера, како је и наведено у измењеној конкурсној документацији –Пречишћен текст.

Овим информацијама наручилац исправља техничку грешку и усаглашава текст позива за подношење понуда са текстом конкурсне документације, тако да укупан број пондера по елементима критеријума износи 100, према следећем:

Ц1 – Укупна ЦЕНА редовног прегледа и испитивања 80 пондера

Ц2 – ЦЕНА ефективног –радионичког сата 20 пондера

Исправка наведене техничке грешке биће садржана у документу под називом - Исправка позива за подношење понуда, која ће бити објављена на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца.

3) Наручилац је Изменом и допуном конкурсне документације која је објављена на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца, 09.06.2017. године, брисао текст који се односи на обуку запослених радника, а додао је текст који се односи на стручно оспособљавање радника обезбеђења који су на сталном дежурству поред централа за дојаву пожара. То значи да наручилац у оквиру предметне јавне набавке не врши набавку услуге обуке запослених радника већ само наведено стручно оспособљавање радника обезбеђења.

Ово из разлога што ће обуку запослених радника и проверу знања вршити лице запослено на пословима заштите од пожара у Централни Пореске управе, сагласно члану 53. став 2. Закона о заштити од пожара.

Додатна појашњења у вези припремања конкурсне документације Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на свом сајту www.purs.gov.rs

Комисија:

Љиљана Бијелић

Виолета Пејкић

Валентина Јанковић

