



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за материјалне ресурсе
Регионално одељење Београд
Број: 300-404-01-00093/2018-КО129
Дана: 28.06.2018. год.
Београд

Поступајући на основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ БР. 124/12, 14/15 и 68/15) у поступку јавне набавке услуга – набавка услуга текуће поправке и одржавање кровова на објектима РО Београд, дајемо појашњење на постављена питања потенцијалних понуђача.

ПИТАЊЕ:

1. Poшто је у опису већ дато наношење прајмера на лим на који се лим овде наноси прајмер?
Да ли је ово онји лим од 66 m² или је то неки други лим? Колико квадрата има тај други лим ако се ради о неком другом лиму?
Да ли битумен улази у бетонски део крова од 500m²?

Да ли се прајмер из горе наведеног описа наноси на 500m²?
Молим Вас да поред сваке наведене позиције упишете и квадратуру како не би долазило до забуне

ОДГОВОР:

Прајмер се наноси на лим површине 66m². Овај прајмер се не наноси на бетонски део површине 500m². На бетонски део наноси се прајмер за бетон или битумен. Површина на којој је битумен улази у део крова од 500m².

У конкурсној документацији на страни 4/37, дошло је до техничке грешке у опису
- Наношење одговарајућег прајмера (бетон, лим, битумен),
треба да стоји
- Наношење одговарајућег прајмера (бетон, битумен).

Прилог страна 4/37

30 Комисија
...Јурат...Борот...

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке, ЈН број 300/7/2018, су услуге - Текуће поправке и одржавање кровова на објектима РО Београд - поправке крова, замена хидроизолације и поправка свих оштећења на истим.

Ознака из општег речника: услуге поправки и одржавања - 5000000.

2. Партије

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), ОПИС УСЛУГА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА И СЛ.

Предмет јавне набавке, ЈН број 300/7/2018, су услуге - Текуће поправке и одржавање кровова на објектима РО Београд - поправке крова, замена хидроизолације и поправка свих оштећења на истим.

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Објекат ПУ у Земуну, Главна број 30

Хидроизолација равног крова (извршење комплетних услуга по систему „кључ у руке“) који је већим делом од бетонских плоча, мањим делом прекривен фалцованим лимом, а постоји и део стакленог светларника (стакло са жичаном арматуром).

Површина бетонског дела је око 500 м², површина лименог дела је око 66 м², а дужина металних лајсни на светларнику је око 137 м¹ (стакло се неће мењати).

Хидроизолација ће се извршити полиуретанским премазом по следећој процедуре:

- Припрема површине;
- Чишћење комплетне површине;
- Уклањање трошних делова и њихова санација (грађ. лепак, малтер);
- Гитовање пукотина, спојева, шрафова и др (полиуретански гит);
- Чишћење лима;
- Антикорозивна заштита (конвертор корозије);
- Наношење прајмера на лим;
- Гитовање фалица на лиму као и споја са зидом и др;
- Наношење полиуретана (без геотекстила) у 2 слоја;
- Наношење завршног слоја („top coat“) – УВ заштита;
- Изливање бетона око шодер лајсне;
- Гитовање спојева стакла и лајсне на светларнику;
- Гитовање пукотина на вертикалним зидовима;
- Наношење одговарајућег прајмера (бетон, битумен);
- Наношење полиуретана;
- Полагање геотекстила (100 грамски);
- Наношење завршног слоја („top coat“) – УВ заштита;
- Поправка свих детаља који су неопходни да се ураде како би се предметне услуге квалитетно извеле.