РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за материјалне ресурсе
Регионално одељење
за материјалне ресурсе Београд
Број: 300-404-01-00008/2014-G 1007/13
Датум: 24. 03. 2014. године,
Београд, улица 27. марта број 28- 32

Предмет: Појашњење конкурсне документације

На писани захтев потенцијалног понуђача, од 20.03.2014. године, сходно члану 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012), дајемо појашњење конкурсне документације, број 300-404-01-00008/2014-G 1007/4 од 25.02.2014. године, за јавну набавку добара - противпожарних централа за потребе Пореске управе, РО за информациони систем и рачунарску подршку Београд , улица Теразије 12 и РО за материјалне ресурсе Београд, улица Сремска 6 и видео надзора за филијалу Нови Београд 1, улица Тошин бунар 159 и РО за материјалне ресурсе Београд, улица Сремска 6, по партијама, редни број ЈН 06/2014.

Питање: „Поменути Правилник се односи само на напоне веће од 75V, ако је једносмерни напон у питању? Од првих 7 ставки, спецификације, чак 6 ради на једносмерном напону од само 24V. Да ли сте сигурни да треба да тражите и потврду о усаглашености са Правилником, за тих 6 ставки?“

Одговор: Сходно предмеру из конкурсне документације – неопходно је да опрема поседује, поред потврда да поседује VDS атест и да задовољава одређени EN стандард, и потврду о усаглашености са „Правилником о електромагнетској компатибилности (Сл.гласник РС број 13/2010)“ који је ступио на снагу 20.03.2010. године, уз прелазни период до 01.01.2012. године. Овим појашњењем не важи одговор из дописа број 300-404-01-00008/2014-G1007/11 (објављен на порталу јавних набавки 21.03.2014. године), из разлога техничке омашке у навођењу назива Правилника, из истог броја Сл. гласника РС, те истовремено горе наведено питање губи смисао.

за Комисију за јавну набавку

.....
Драган Смиљанић

.....
Гордана Рашета

.....
Горан Стојановић