



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за материјалне ресурсе
Регионално одељење Нови Сад
Број: 200-404-01-00076/2014-И2008
Дана: 28.07.2014.године
НОВИ САД

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара - стабилних система за дојаву пожара за потребе Пореске управе, Филијале Зрењанин, број 28/2014.

На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, дајемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара - стабилних система за дојаву пожара за потребе Пореске управе, Филијале Зрењанин, број 28/2014.

Питање1:

У одговору на наше постављено питање - да ли имате Пројекат система дојаве пожара - доставили сте нам Технички опис са Блок шемама система дојаве пожара.

На страни 33. техничког описа стоји: За полагање разводних и ИНСТАЛАЦИОНИХ каблова предвиђене су: ПВЦ каналице-безхалогене (прим. по зиду) и ПВЦ црева- безхалогена (у деловима где постоји спуштени плафон и подигнут под).

У техничкој спецификацији ЈН на стр. 33. (поз. 13. и поз. 14.) стоји да се кабел полаже у ПВЦ црева, без дефинисања начина полагања (на обујмице, укопавањем у зид или спуштени плафон - без фиксирања), што је поприлично НЕДЕФИНИСАНО и није у складу са техничким описом пројекта. (логично би било да се по зидовима каблови полажу у ПВЦ каналице, а не у ПВЦ црева).

Није дефинисано да ли су ПВЦ црева безхалогена...(колико метара кабела се полаже на који начин)

Молимо прецизније дефинисати полагање каблова... (није иста цена за све врсте полагања каблова)

Одговор:

У Техничкој спецификацији по којој се даје понуда је јасно дефинисано да се каблови постављају у ПВЦ савитљива црева испод завршне обраде зида/плафона (малтера) и гипсаних плоча зида/плафона, у комплекту са свим потребним радовима (штемање, исецање гипсаних плоча и сл.) и помоћним материјалом, и враћењем зидних/плафонских површина у првобитно стање (малтерисање, глетовање, гипсарски радови, кречење и сл.). Треба понудити безхалогена ПВЦ црева.

Питање2:

Молимо да се прецизније дефинише ТИП и полагање Ватроотпорног кабела ЈН (St)Н 2x2x0,8mm FE180 *E???) - поз. 14. техничке спецификације.

Одговор:

У оквиру ставке 14. треба понудити тип кабла који је наведен у опису ставке: ЈУ-Н(St)Н FE180 2x2x0,8mm, односно ЈЕ-Н(St)Н 2x2x0.8mm FE180 или одговарајуће у смислу техничких карактеристика.

Питање3:

Молимо да се прецизније дефинише кабел у поз. 16. (техничке спецификације (E ??) и начин полагања (обујмице: безхалогене или ватроотпорне).

Молимо да се наведене примедбе прецизно дефинишу, јер од истих зависи ЦЕНА радова.


Одговор:

У оквиру ставке 16. треба понудити тип кабла који је наведен у опису ставке: JY-H(St)H FE180 2x2x0,8mm, односно JE-H(St)H 2x2x0.8mm FE180 или одговарајуће у смислу техничких карактеристика. Кабел се поставља на ватроотпорне обујмице у комплекту са одговарајућим ватроотпорним анкерима.

Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама понуђачи могу тражити додатна појашњења - информације **најкаснијепет дана пре истека рока за подношење понуде.**

За све нејасноће и појашњења молимо да се обратите писаним путем на адресу Министарство финансија, Пореска управа Сектор за материјалне ресурсе Регионално одељење Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16, канцеларија бр. 31 - приземље, или путем факса на број 021/557-833, са знаком о којој јавној набавци се ради. **Тражење додатних информација - појашњења телефоном није дозвољено.**

За комисију за јавну набавку


Александар Тодорчески - члан


Владислав Селаковић - члан