



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
ПОРЕСКА УПРАВА  
Сектор за материјалне ресурсе  
Регионално одељење Нови Сад  
Број: 200-404-01-00045/2015-I2008  
Дана: 19.06.2015. године  
НОВИ САД

**ПРЕДМЕТ:** Појашњење конкурсне документације за јавну набавку радова на реконструкцији гасне котларнице за потребе Пореске управе, филијале Вршац, ЈН број 23/2015.

На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, дајемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку радова на реконструкцији гасне котларнице за потребе Пореске управе, филијале Вршац, ЈН број 23/2015.

**Питање 1:**

Да ли димњак треба бити трослојни или једнотлашни. Јер трослојни димњак је изолован и не дозвољава појаву кондензације, док једнотлашни димњак је неизолован и доводи до појаве кондензације и брзог пропадања котла.

**Одговор:**

У питању је гасни кондензациони уређај за спољну уградњу у којем се налази систем за елиминацију кондензата, тако да кондензат неће утицати на рад уређаја. Значи већ сада у уређају постоји систем за скупљање кондензата. Ако на крај тог система уградимо вертикални димовод, био он изолован или не, кондензата ће бити у сваком случају, био димњак изолован или не. Дакле, довољан је обичан димњак.

Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама понуђачи могу тражити додатна појашњења - информације **најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде**.

За све нејасноће и појашњења молимо да се обратите писаним путем на адресу Министарство финансија, Пореска управа Сектор за материјалне ресурсе Регионално одељење Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16, канцеларија бр. 31 - приземље, или путем факса на број 021/557-833, са назнаком о којој јавној набавци се ради. **Тражење додатних информација - појашњења телефоном није дозвољено.**

За Комисију за јавну набавку

Владислав Селаковић

*Slavisa Selakovic*

Саша Богданов

*Sasa Bogdanov*

Наташа Радовић

*Nataša Radović*