РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за материјалне ресурсе
Регионално одељење Нови Сад
Број: 200-404-01-00114/2015-I2008
Дана:15.12.2015. године
НОВИ САД

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуга текућег одржавања и поправке клима уређаја за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Нови Сад, ЈН број 56/2015.

На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, дајемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуга текућег одржавања и поправке клима уређаја за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Нови Сад.

Питање 1:

Мулти системи LG који се налазе у Суботици, колико има спољних и унутрашњих јединица?

Одговор:

Мулти систем клима уређај користи се у објекту у Суботици, Корзо бр. 5, има:

- спољне јединице LG FM56AH (3 комада)
-унутрашње јединице LG MS07AH (1 комад), LG MS09AH (4 комада), LG MS12AH (6 комада), LG MS18AH (3 комада) и LG MS24AH (1 комад)

Питање 2:

Централна клима Carrier у Новом Саду, колико има унутрашњих и спољних јединица и колико укупно има система VRV-један или више и са колико унутрашњих јединица? Такође исти подаци су потребни и за централну Fujitsu у Суботици, LG у Старој Пазови и Soko Мостар у Бечеју?

Одговор:

Централна клима користи се у објекту у Новом Саду, Модене бр. 7:

- VRV систем произвођача "DAIKIN"

Model	Qty	Description
RXYQ24P	1	Heat pump VRV III P COMPACT
RXYQ28PA	1	Heat pump VRV III P COMPACT
FXFQ100P9	2	FR - Round flow cassette
FXZQ20M9	5	Z - 4-way blow ceiling mounted cassette (600x600)
FXZQ25M9	2	Z - 4-way blow ceiling mounted cassette (600x600)
FXZQ32M9	1	Z - 4-way blow ceiling mounted cassette (600x600)
FXZQ40M9	10	Z - 4-way blow ceiling mounted cassette (600x600)
FXZQ50M9	11	Z - 4-way blow ceiling mounted cassette (600x600)
KHRQ22M20T	10	REFNET branch piping kit
KHRQ22M29T9	5	REFNET branch piping kit
KHRQ22M64T	12	REFNET branch piping kit
KHRQ22M75T	2	REFNET branch piping kit
BRC1D52	23	Remote controller
BYCQ140C	2	Decoration panel
BYFQ60B	29	Decoration panel
BHFQ22P1007	2	Outdoor unit multi connection piping kit for 2 outdoors

Подаци о спољним јединицама

Name	Model	Comb %	Tmp C °C	CC kW	Tmp H °C	HC kW	Piping m	Refrig kg
System 1	RXYQ28PA	102	34.0	68.4	-5.0	64.5	16.0	20.1
Systema 2	RXYQ24P	102	34.0	59.6	-5.0	51.6	16.0	17.2

Name	Model	PS	MCA A	MFA A	Run Amps A	St Curr A	Fuses	WxHxD mm	Wght kg
System 1	RXYQ28PA	400V 3Nph						2170x1680x765	565
* RXYQ18P9			32.5	40	24.2	85	cfr. local legislation		
* RXYQ10P9			21.6	25	11.3	74	cfr. local legislation		
Systema 2	RXYQ24P	400V 3Nph						1860x1680x765	480
* RXYQ12P9			22.7	25	14	75	cfr. local legislation		
* RXYQ12P9			22.7	25	14	75	cfr. local legislation		

- клима комора - K-3 AHU CLIMACIAT airtech 200
- кондензаторска јединица - K-2 CONDENCIAT CD 300V R410A - произвођач CIAT

У Старој Пазови, Светосавска бр. 1, број следећих компоненти:
- 4 спољне јединице, модела LG FM56AH, LG FM41AH, LG FM37AH, LG FM41AH
- унутрашње касетне јединице LG MT10AH (10 комада), LG MT12AH (7 комада) и LG MT18AH (1 комад)

Објекат Пореске управе у Бечеју поседује појединачне клима уређаје који се користе и који су у функцији и централни систем који се не користи и из тог разлога неће бити предмет вршења услуга поправке и одржавања.

Централни систем Fujitsu у Суботици има две спољне јединице. Унутрашње јединице нема већ се користе неки стари канали за издувавање ваздуха.

Питање 3: Да ли се цена сервиса конкретно VRV DAIKIN даје цена за све припадајуће унутрашње јединице. И колико има унутрашњих јединица сваки мулти систем...

Одговор: Да, цена се даје са свим припадајућим унутрашњим јединицама.

Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама понуђачи могу тражити додатна појашњења - информације **најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде**.

За све нејасноће и појашњења молимо да се обратите писаним путем на адресу Министарство финансија, Пореска управа Сектор за материјалне ресурсе Регионално одељење Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16, канцеларија бр. 31 - приземље, или путем факса на број 021/557-833, са назнаком о којој јавној набавци се ради. **Тражење додатних информација - појашњења телефоном није дозвољено.**

За Комисију за јавну набавку

Владислав Селаковић

Гордана Крмпот

Наташа Радовић